



شرکت بازرسی فنی نام آوران بصیر  
شماره ثبت: ۱۰۰۳۴

### گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانه

استاندارد ملی شماره ۱- ۱۶۰۰۰ - «موتورخانه ها- بازرسی فنی دوره ای بارویکرد ایمنی، بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش انتشار آلاینده های هوا و گازهای گلخانه ای- دستور العمل بازرسی و آزمون دوره ای- قسمت ۱: دیگ های آب گرم و آب داغ»

تاریخ بازرسی:

۹۹/۱۲/۲۶

شناسه موتورخانه:

B12-05059900742

نام ساختمان و آدرس: اصفهان، دروازه شیراز، خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده دندانپزشکی  
نوع سوخت مصرفی: گاز طبیعی

عنوان بند مطابق با شناسنامه فنی موتورخانه	انطباق	عدم انطباق	جزئیات عدم انطباق
۱- تهویه موتورخانه	■	□	.....
۲- وجود کپسول آتش نشانی و یا سیستم اطفای حریق	■	□	.....
۳- سیستم ارتینگ موتورخانه	■	□	.....
۴- نحوه قرار گیری پمپ های زمینی	■	□	.....
۵- نشستی سیستم سوخت رسانی	■	□	.....
۶- عملکرد شیر گاز اطمینان	■	□	.....
۷- عملکرد سیستم آزمون شیرها	■	□	.....
۸- وضعیت مشعل	■	□	.....
۹- عملکرد ترموستات	■	□	.....
۱۰- شیر اطمینان دیگ	■	□	.....
۱۱- وجود پوسیدگی، خرابی و گرفتگی در دودکش	■	□	.....
۱۲- نحوه قرار گرفتن دودکش در پشت بام	■	□	.....
۱۳- وجود کلاهک در سر دودکش	■	□	.....
۱۴- عملکرد احتراقی	■	□	.....

پارامتر	CO (mg/kWh)	NO <sub>x</sub> (mg/kWh)	عدد دود
حد استاندارد مشعل گاز سوز	۷۰	۱۵۰	-
حد استاندارد مشعل گازوئیل سوز	۸۰	۲۳۰	۱
دیگ ۱	۰	۱۳۸،۱	
دیگ ۲	۵۱،۳	۱۳۱،۳	
دیگ ۳	۰	۱۳۳،۳	

**توضیح:** در صورتی که آلاینده های اصلی دیگ های موجود در موتورخانه حداکثر ۱۰٪ از حد مجاز استاندارد بیشتر نباشد، وضعیت عملکرد احتراقی موتورخانه تایید می شود.

نمی باشد  مورد تأیید می باشد شماره ۱۶۰۰۰ طبق استاندارد ملی به شماره ۱۶۰۰۰ مورد تأیید می باشد

نام شرکت بازرسی: بازرسی فنی نام آوران بصیر



- مدت اعتبار این گزارش یک سال می باشد.

- اقدام به منظور تمدید و به روزرسانی این گزارش حداقل ۱۰ روز قبل از پایان اعتبار آن الزامی می باشد.

- در صورت مخدوش شدن و نقصان اطلاعات، این گزارش فاقد اعتبار می باشد.