



شرکت بازرسی فنی نام آوران بصیر  
شماره ثبت: ۱۰۰۳۴

## گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانه

استاندارد ملی شماره ۱-۱۶۰۰۰- «موتورخانه ها- بازرسی فنی دوره ای بارویکرد ایمنی، بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش انتشار آلاینده های هوا و گازهای گلخانه ای- دستورالعمل بازرسی و آزمون دوره ای- قسمت ۱: دیک های آب گرم و آب داغ»

تاریخ بازرسی:

۹۹/۱۲/۲۶

شناسه موتورخانه:

B12-05059900742

نام ساختمان و آدرس: اصفهان، دروازه شیراز، خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ساختمان ستاد  
نوع سوخت مصرفی: گاز طبیعی

عنوان بند مطابق با شناسنامه فنی موتورخانه	انطباق	عدم انطباق	جزئیات عدم انطباق
۱- تهویه موتورخانه	■	□	.....
۲- وجود کپسول آتش نشانی و یا سیستم اطفای حریق	■	□	.....
۳- سیستم ارتینگ موتورخانه	■	□	.....
۴- نحوه قرار گیری پمپ های زمینی	■	□	.....
۵- نشستی سیستم سوخت رسانی	■	□	.....
۶- عملکرد شیر گاز اطمینان	■	□	.....
۷- عملکرد سیستم آزمون شیرها	■	□	.....
۸- وضعیت مشعل	■	□	.....
۹- عملکرد ترموستات	■	□	.....
۱۰- شیر اطمینان دیگ	■	□	.....
۱۱- وجود پوسیدگی، خرابی و گرفتگی در دودکش	■	□	.....
۱۲- نحوه قرار گرفتن دودکش در پشت بام	■	□	.....
۱۳- وجود کلاhek در سر دودکش	■	□	.....
۱۴- عملکرد احتراقی	■	□	.....

عدد دود	NO <sub>x</sub> (mg/kWh)	CO (mg/kWh)	پارامتر
-	۱۵۰	۷۰	حد استاندارد مشعل گاز سوز
۱	۲۳۰	۸۰	حد استاندارد مشعل گازوئیل سوز
	۱۴۵،۲	۱۱	دیگ ۱
	۱۴۷،۲	۴۳،۲	دیگ ۲
	۱۳۱،۹	۳۴،۷	دیگ ۳

**توضیح:** در صورتی که آلاینده های اصلی دیگ های موجود در موتورخانه حداکثر ۱۰٪ از حد مجاز استاندارد بیشتر نباشد، وضعیت عملکرد احتراقی موتورخانه تایید می شود.

☐ نمی باشد ☒ مورد تأیید می باشد **عملکرد موتورخانه، طبق استاندارد ملی به شماره ۱۶۰۰۰ مورد تأیید می باشد**

نام شرکت بازرسی: بازرسی فنی نام آوران بصیر



- مدت اعتبار این گزارش یک سال می باشد.

- اقدام به منظور تمدید و به روزرسانی این گزارش حداقل ۱۰ روز قبل از پایان اعتبار آن الزامی می باشد.

- در صورت مخدوش شدن و نقصان اطلاعات، این گزارش فاقد اعتبار می باشد.