

## گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانه

تاریخ بازرسی:  
۹۹/۱۲/۲۶

شناسه موتورخانه:  
B12-05059900742

استاندارد ملی شماره ۱-۱۶۰۰۰ - «مоторخانه‌ای بازرسی فنی دوره ای باروکرده‌یمنی، بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش انتشار آلاینده‌های هوا و گازهای گلخانه‌ای- دستور العمل بازرسی و آزمون دوره ای- قسمت ۱: دیگ‌های آب‌گرم و آب‌داغ»



شرکت بازرسی فنی نام آوران بصیر  
شماره ثبت: ۱۰۵۳۴

نام ساختمان و آدرس: اصفهان، دروازه شیراز، خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ساختمان دفتر فنی  
نوع سوخت مصرفی: گاز طبیعی

عنوان بند مطابق با شناسنامه فنی موتورخانه	انطباق	عدم انطباق	جزیيات عدم انطباق
۱- تهويه موتورخانه	■	□	
۲- وجود کپسول آتش نشانی و یا سیستم اطفای حریق	■	□	
۳- سیستم ارتینگ موتورخانه	■	□	
۴- نحوه قرار گیری پمپ‌های زمینی	■	□	
۵- نشتی سیستم سوخت رسانی	■	□	
۶- عملکرد شیر گاز اطمینان	■	□	
۷- عملکرد سیستم آزمون شیرها	■	□	
۸- وضعیت مشعل	■	□	
۹- عملکرد ترمومترات	■	□	
۱۰- شیر اطمینان دیگ	■	□	
۱۱- وجود پوسیدگی، خرابی و گرفتگی در دودکش	■	□	
۱۲- نحوه قرار گرفتن دودکش در پشت بام	■	□	
۱۳- وجود کلاهک در سر دودکش	■	□	
۱۴- عملکرد احتراقی	■	□	

عدد دود	NO <sub>x</sub> (mg/kWh)	CO (mg/kWh)	پارامتر
-	۱۵۰	۷۰	حد استاندارد مشعل گاز سوز
۱	۲۳۰	۸۰	حد استاندارد مشعل گازوئیل سوز
	۸۹	۶۲	۱ دیگ
	۱۰۹	۴۲	۲ دیگ

توضیح: در صورتی که الینده‌های اصلی دیگ‌های موجود در موتورخانه حداقل ۱۰٪ از حد مجاز استاندارد بیشتر نباشد، وضعیت عملکرد احتراقی موتورخانه تایید می‌شود.

**عملکرد موتورخانه، طبق استاندارد ملی به شماره ۱۶۰۰۰ مورد تأیید می‌باشد ■ نمی‌باشد □**

نام شرکت بازرس: بازرسی فنی نام آوران بصیر



- مدت اعتبار این گزارش یک سال می‌باشد.
- اقدام به منظور تمدید و بهروزرسانی این گزارش حداقل ۱۰ روز قبل از پایان اعتبار آن الزامی می‌باشد.
- در صورت مخدوش شدن و نقصان اطلاعات، این گزارش فاقد اعتبار می‌باشد.